



CITTÀ DI PALERMO
Assessorato alla Cultura

COMUNE DI PALERMO

ASSESSORATO ALLA CULTURA

AREA DELLA CULTURA

SERVIZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO E ARCHIVIO CITTADINO

Direzione: Archivio Cittadino, via Maqueda 157, Palermo



Palermo

27-12-2017

Prot n.

1882 /Regint

U.O. n.5 Staff Sicurezza

Responsabile del procedimento: arch. Giovanna Marcenò

OGGETTO: Direttive minime per l'attuazione di un approccio corretto alla sicurezza antincendio. **Unità Produttiva Archivio Storico.**

A tutto il personale comunale

A tutto il personale RESET

Recentemente Amg Energia S.p.A. ha concluso i lavori di ripristino dell'impianto antincendio. Pertanto, l'impianto è funzionante.

Questa circolare informativa si prefigge lo scopo di mettere in evidenza gli aspetti legati alla presenza di alcuni particolari impianti antincendio all'interno della sede dell'Archivio Storico. In particolare l'impianto antincendio presente nelle sale: Pollaci Nuccio, Damiani Almeyda e Lucernali al piano terra e nella sala del seminterrato adibita a deposito, è previsto che funzioni tramite un sistema di spegnimento automatico costituito da bombole di 120 lt caricate con gas. Tale impianto, in caso di incendio, funziona sul principio della saturazione totale, abbassando la percentuale di ossigeno presente nell'aria, al fine di garantire un tempestivo spegnimento dell'incendio nel totale rispetto dell'ambiente.

Rispettare la sicurezza antincendio significa, dunque, anche adottare quelle piccole misure comportamentali che consentano il buon funzionamento dell'impianto. Tra queste val la pena citarne alcune:

- 1) Mantenere le porte REI, che compartimentano gli ambienti delle sale succitate, sempre chiuse. Le porte tagliafuoco REI, per la loro elevata resistenza, appunto al fuoco, hanno la possibilità di isolare fiamme e fumo in caso di incendio; vengono dunque installate e certificate come parte di un

Archivio Storico - Direzione
Via Maqueda, 157
Tel 091/7408761 - Fax 091/6100776

Biblioteca Comunale
Piazzetta Lucrezia Brunaccini, 1
Tel 091/7407940 - Fax 091/7407948

sistema di protezione passiva detto compartimentazione che, se usato correttamente, consente di ridurre la diffusione delle fiamme e di fumo tra i diversi piani e/o aree dell'immobile. Pertanto vanno tenute sgombre da eventuali ostacoli che potrebbero impedirne l'apertura e la chiusura.

In particolare si ricorda che durante lo svolgimento del servizio, non è consentito, in prossimità dell'area di apertura, lo stazionamento di attrezzature di pulizia, anche se mobili (carrello delle pulizie, carrello lavapavimenti, etc.)

- 2) Mantenere chiuse anche le finestre dei locali dove è presente l'impianto a gas.
- 3) Non variare la posizione degli estintori fissata nella planimetria di emergenza di ogni piano della sede.

Si confida in un'attenta osservazione delle suddette misure di sicurezza da parte di tutto il personale in servizio.

Ringraziando per la collaborazione

Cordiali saluti

Il Referente della U.O. 5
Arch. Giovanna Marcenò



Il Dirigente
Dott.ssa Eliana Calandra

